



Pruszków, dn. 08.06.2015 r.

D/ZP/374/ 248 /2015

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i wyrobów sanitarnych na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Nr sprawy: ZP/MP/10/2015

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, zwane dalej Zamawiającym zamieszcza pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

PYTANIA:

1. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące części materiałów elektrycznych:

Dotyczy Pakietu nr 2:

1) poz. 1 „Bezpiecznik topikowy 16A”. Proszę o podanie rozmiaru, typu bezpiecznika?

Odp. Typowe bezpieczniki topikowe, średnica ok. 13mm podstawy metalowej.

2) poz. 2 „Bezpiecznik topikowy 10A”. Proszę o podanie rozmiaru, typu bezpiecznika?

Odp. Typowe bezpieczniki topikowe, średnica ok. 13mm podstawy metalowej.

3) poz. 3 „Bezpiecznik topikowy 20A”. Proszę o podanie rozmiaru, typu bezpiecznika?

Odp. Typowe bezpieczniki topikowe, średnica ok. 13mm podstawy metalowej.

4) poz. 4 „Bezpiecznik topikowy 25A”. Proszę o podanie rozmiaru, typu bezpiecznika?

Odp. Typowe bezpieczniki topikowe, średnica ok. 13mm podstawy metalowej.

5) poz. 5 „Bezpiecznik topikowy 35A”. Proszę o podanie rozmiaru, typu bezpiecznika?

Odp. Typowe bezpieczniki topikowe, średnica ok. 20 mm podstawy metalowej.

6) poz. 6 „Bezpiecznik topikowy 63A”. Proszę o podanie rozmiaru, typu bezpiecznika?

MAZOWIECKIE

Odp. Typowe bezpieczniki topikowe, średnica ok. 20 mm podstawy metalowej.

7) poz. 7 „Gniazdo telefoniczne n/t”. Proszę o podanie rozmiaru, typu bezpiecznika?

Odp. Gniazdo telefoniczne o rozmiarze 16A – standard.

8) poz. 8 „Gniazdo telefoniczne p/t”. Podwójne czy pojedyncze?

Odp. Gniazdo telefoniczne p/t pojedyncze.

9) poz. 9 „Gniazdo poczwórne wiszące”. Z uziemieniem czy bez?

Odp. Z uziemieniem.

10) poz. 10 „Gniazdo wiszące trzy wejścia”. Z uziemieniem czy bez?

Odp. Z uziemieniem.

11) poz. 11 „Gniazdo wtykowe n/t z bolcem, podwójne hermetyczne”?

Odp. Zamawiający nie może odnieść się do powyższego, gdyż Wykonawca nie sformułował pytania.

12) poz. 12 „Gniazdo wtykowe p/t z bolcem”?

Odp. Zamawiający nie może odnieść się do powyższego, gdyż Wykonawca nie sformułował pytania.

13) poz. 13 „Jarzeniówka 36W”. Jaka barwa i trzonek?

Odp. Barwa ciepła, standardowa.

14) poz. 14 „Jarzeniówka 18W”. Jaka barwa i trzonek?

Odp. Barwa ciepła, standardowa.

15) poz. 23 „Kompletna świetlówka wtykowa DD-16W/4P3500K”?

Odp. Zamawiający nie może odnieść się do powyższego, gdyż Wykonawca nie sformułował pytania.

16) poz. 24 „Koszulki termozgrzewalne z klejem (różne od 0,5 do 5 cm)”?

Odp. Zamawiający nie może odnieść się do powyższego, gdyż Wykonawca nie sformułował pytania.

17) poz. 25 „Lampy kompletne OWF-2x36W”?

Odp. Zamawiający nie może odnieść się do powyższego, gdyż Wykonawca nie sformułował pytania.

18) poz. 26 „Listwa maskująca różne rozmiary”. Proszę o podanie konkretnego rozmiaru, typu, tworzywo czy metal?

Odp. Listwa z tworzywa PCV. Korytko szer. od 25mm do 50 mm.

19) poz. 27 „Mufa połączeniowa kabli igielit (od 25 mm² do 95 mm 2x4)”?

Odp. Zamawiający nie może odnieść się do powyższego, gdyż Wykonawca nie sformułował pytania.

sil.
M. Kuchta

20) poz. 28 „Opaski elektryczne”. Proszę o podanie rozmiaru oraz barwy?

Odp. Kolor biały, długość 25 cm.

21) poz. 29 „Oprawki do lamp jarzeniowych G13 typ 511, 513”?

Odp. Oprawka do lamp QWF 2x36W, pozostałe symbole zgodnie z Formularzem asortymentowo- cenowym.

22) poz. 32 „Plafoniere – światła nocne z jedną żarówką E27 60W”. Hermetyczne czy nie, jaki klosz?

Odp. Hermetyczne, klosz biały prostokątny.

23) poz. 39 „Puszka łączeniowa różna (natynk, podtynk)”. Proszę o rozbięcie pozycji.

Odp. n/t - 50 szt., p/t70 - 150 szt.

24) poz. 40 „Puszki montażowe fi- 60”. Podtynk czy natynk?

Odp. p/t.

25) poz. 46 „Styczniki na listwę różne”. Proszę o sprecyzowanie, jaki typ, moc stycznika, na szynę czy nie?

Odp. Styczniki na szynę 25A.

26) poz. 47 „Taśma izolacyjna”. Jaki kolor i rozmiar oraz materiał?

Odp. Taśma izolacyjna, kolor różny, standardowa PCV 0,15x19mmx25m.

27) poz. 52 „Wtyczki sieciowe różne”. Proszę o sprecyzowanie typu oraz prądu i napięcia pracy?

Odp. Wtyczki 230V, 16A.

DYREKTOR
L. Rudzka
Lidia Rudzka