



BDN/ZP.260. *12* /2021

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót budowlano-montażowych, częściowych, rozruchów, szkoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn. „Przystosowanie budynku na 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego” na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”.

**Nr postępowania:** ZP/AM/23/2020.

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, zamieszcza pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami:

1. Ponieważ ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w okresie bezpośrednio poprzedzającym przerwę noworoczną, a czas na przygotowanie oferty jest bardzo krótki chociażby ze względu na pierwszy tydzień roku związany z kolejną przerwą świąteczną i okresem urlopowym, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22 stycznia br. Przesunięcie terminu pozwoli nam na rzetelne oszacowanie kosztów realizacji zadania. W tej chwili jest to praktycznie niemożliwe ze względu na bardzo szeroki zakres prac.

**Odp.** Zamawiający przesuwając termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 21.01.2021 r. na godz. 10:00 i dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie Rozdz. XIII ust. 2 oraz ust. 4 i nadaje im brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.01.2021 r. o godzinie 10:00.

4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 21.01.2021 r., godzina 10:30”

Zamawiający uwzględni stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Powołując się na art. 15 vb ust. 5 Pzp mający z3wiązek z COVID-19, wnioskujemy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na nieprzekraczającą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody. Art. 15 vb ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.zm. – dalej jako Ustawa), utracił moc z dniem 1 stycznia 2021 r. Ponadto Zamawiający ustalił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% w związku z wystąpieniem ryzyk związanych z realizacją zamówienia, wynikających z lokalizacji przebudowy przy głównym wjeździe do szpitala, otoczonym ze wszystkich stron wykonanymi robotami modernizacyjnymi wykonanymi w I etapie przedmiotowego przedsięwzięcia (objęte gwarancją) oraz zakresem robót polegających na przebudowie i rozbudowie budynku.

*Atakul*  
*SP*  
*mas.*

3. Czy Zamawiający zmniejszy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% zaoferowanej ceny brutto? (Tarcza antykrzysowa 4.0.)

**Odp.** Odpowiedź, jak w Pyt. nr 2.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zgodnie z art. 150 ust. 3 ustawy Pzp zabezpieczenie było tworzone przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie co najmniej 30% zgodnie z art. 150 ust. 4 Pzp?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Z uwagi na fakt, iż niniejsze ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w okresie poprzedzającym przerwę noworoczną, zaś czas na przygotowanie oferty jest niezmiernie krótki, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert przynajmniej do dnia 23 stycznia b.r.

**Odp.** Odpowiedź, jak w Pyt. nr 1.

6. Zamawiający w schemacie CCTV EL-23 informuje, że projektowane systemy cctv należy zintegrować z istniejącym systemem. Jaki więc system istnieje już w innych obiektach szpitala?

**Odp.** W ramach I etapu realizacji robót dla zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie” w 2020 roku wykonano instalację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) firmy C&C Partners, której częścią była instalacja CCTV, KD, SSWiN oraz przywoławcza. Zwracamy uwagę, że rekonfiguracja systemów niskoprądowych wykonanych w ramach I etapu będzie wymagała udziału gwaranta tychże robót (pkt 3, ppkt 9 Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia).

*nrp.*

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych  
Główny Księgowy

Katarzyna Markowska

*Handwritten signature and stamp*