

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych**  
**których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł**

1. **Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie** zaprasza do złożenia oferty na:
2. **Przedmiot zamówienia:** Czynności Serwisowe i Remontowe Sprzętu Gaśniczego wraz ze Sporządzeniem protokołu sprawności gaśnic, koców, hydrantów zewnętrznych, oznakowania ochrony p.poż i ewakuacyjnych na terenie Szpitala.
- a) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowych i remontowych sprzętu gaśniczego oraz wykonanie czynności dodatkowych związanych z przywróceniem sprawności użytkowej systemu przeciwpożarowego i gaśniczego. Po zakończeniu czynności serwisowych sporządzenie protokołu aktualizującego sprawność sprzętu gaśniczego, koców, hydrantów zewnętrznych oznakowania p.poż i ewakuacyjnego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Partyzantów 2/4, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do umowy stanowiący uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia.
3. **Termin realizacji zamówienia:** Umowa zostaje zawarta na czas wykonania Usługi i obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia przekazania protokołu po przeglądzie i konserwacji gaśnic, koców, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, oznakowania ochrony p.poż i dróg ewakuacyjnych na terenie MSCZ.
4. **Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:** W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: [zp@mscz.pl](mailto:zp@mscz.pl). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po terminie składania wniosku albo dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.  
Osoby do kontaktu: - Bartosz Rettinger, tel. 22/ 739 10 58, e-mail: [bartosz.rettinger@mscz.pl](mailto:bartosz.rettinger@mscz.pl),  
- Piotr Janus, tel. 22/739 10 58, e-mail: [piotr.janus@mscz.pl](mailto:piotr.janus@mscz.pl)
5. **Kryteria oceny ofert: Cena /koszt/ – 100%**
6. **Oferta musi zawierać:**
  - a) wypełniony Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
  - b) wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
  - c) zaakceptowany oraz parafowany Projekt Umowy – Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego;
  - d) zaakceptowany oraz parafowany „Opis przedmiotu Zamówienia” – Załącznik nr 1 do Umowy;
  - e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
7. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie Ofertowe – nr postępowania ZO/BR/9/2022”.
8. **Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2022 r. do godziny 10:00:**
  - pisemnie na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4, Kancelaria (budynek Dyrekcji, parter, hol główny);
  - drogą elektroniczną na adres e-mail: [zp@mscz.pl](mailto:zp@mscz.pl)


DYREKTOR

Wojciech Zawawieć

Podpis Dyrektora



..... dn. .... r.



(pieczęć Wykonawcy)

**Zamawiający:**  
**Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia**  
**im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**  
**ul. Partyzantów 2/4**  
**05-802 Pruszków**

**FORMULARZ OFERTY**

Ja (my),

---

*Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę*

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

Rodzaj informacji	Dane Wykonawcy
Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy	
REGON	
NIP	
Adres siedziby Wykonawcy nr telefonu/faksu adres e-mail	

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.), którego przedmiotem jest *przeprowadzenie czynności serwisowych i remontowych sprzętu gaśniczego oraz wykonanie czynności dodatkowych związanych z przywróceniem sprawności użytkowej systemu przeciwpożarowego i gaśniczego. Po zakończeniu czynności serwisowych sporządzenie protokołu aktualizującego sprawność sprzętu gaśniczego, koców, hydrantów zewnętrznych oznakowania p.poż i ewakuacyjnego w budynkach Szpitalnych zgodnie z Załącznikiem nr 2*, oświadczamy, że oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym,

za całkowitą cenę brutto (z podatkiem VAT): ..... zł,

Słownie złotych: .....,



2. Termin realizacji zamówienia: Umowa zostaje zawarta na czas wykonania Usługi i obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia przekazania protokołu po przeglądzie i konserwacji gaśnic, koców, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, oznakowania ochrony p.poż i dróg ewakuacyjnych na terenie.
3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach w niej zawartych, w miejscu oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  
.....  
osoba do kontaktu: .....  
e-mail: .....  
tel. .... fax.: .....
8. Informacje do zawarcia umowy, w przypadku dokonania wyboru naszej oferty:  
osoba upoważniona do podpisania umowy: .....  
osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym, w sprawach dotyczących realizacji umowy:  
.....  
e-mail: .....  
tel. .... fax.: .....

.....  
(podpisy i pieczętki osób prawnie umocowanych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Formularz Ofertowo Cenowy

	Nazwa Sprzętu	Ilość	Cena jed netto	Cena jed. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
<b>I Przegląd sprzętu gaśniczego:</b>						
1	Gaśnica Proszkowa GP-4- przeład dodatkowy	8 szt				
<b>II Czynności serwisowe i remontowe sprzętu gaśniczego:</b>						
1	Remont gaśnic proszkowych GP - 4	112 szt				
2	Remont gaśnic proszkowych GP - 6	22 szt				
3	Remont gaśnic pianowych GW-6	2 szt				
4	Remont gaśnic śniegowych GS - 5	3 szt				
5	Remont urządzenia gaśniczego GSE-2	1 szt				
6	Próba ciśnieniowa węża hydrantowego	33 szt				
<b>III Czynności dodatkowe</b>						
1	Wymiana Gaśnic GP-1xBC	4 szt				
2	Utylizacja Gaśnic GP – 1 BC	4 szt				
3	Wymiana Gaśnic GP-4xBC	51 szt				
4	Utylizacja Gaśnic GP-4xABC	51 szt				
5	Wymiana Gaśnic GP-6xABC	6 szt				
6	Utylizacja Gaśnic GP-6xABC	6 szt				
7	Wymiana zamka skrzynia hydrantu	6 szt				
8	Wymiana węża hydrantowego	5 szt				
9	Wymiana prądnicy w hydrancie	3 szt				
10	Pokrywa hydrantu zew 75+ uszczelka	4 szt				
11	Pokrywa hydrantu zew 110+uszczelka	5 szt				
12	Uzupełnienie znaków Ochrony ppoż. i ewakuacyjnych	100 szt				
<b>Razem:</b>						
<b>IV Końcowy protokół przeglądu w cenie</b>						



UMOWA nr [...] /2022  
(projekt)

Zawarta dnia [.....] 2022 r. w Pruszkowie

pomiędzy: Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006607, posiadającym NIP: 5340012306 oraz REGON: 000687617, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Wojciecha Legawca – Dyrektora,

a: [...], zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: [...] – [...],

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, lub każdy z osobna „Stroną”.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie przekracza kwoty 130.000,00zł, wyłączonej obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), na przeprowadzenie czynności serwisowych i remontowych sprzętu gaśniczego, uzupełniającego sprzętu przeciwpożarowego, oraz oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego wraz ze sporządzeniem protokołu z wyżej wymienionych czynności, który uszczegółowiono w Załączniku nr 1 Część A i B do niniejszej umowy na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej „Umową”:

**§ 1. – Przedmiot Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności serwisowych i remontowych sprzętu gaśniczego, uzupełniającego sprzętu przeciwpożarowego, oraz oznakowania przeciwpożarowego i ewakuacyjnego wraz ze sporządzeniem protokołu z wyżej wymienionych czynności (zwanymi dalej: „Usługą”) na nieruchomości będącej we władaniu Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, a Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia protokołu z wykonania wyżej wymienionych czynności oraz zapłaty za nią ceny zgodne z *Formularzem asortymentowo-cenowym*, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi na podstawie Załącznika nr 1 część A i B określającego warunki szczególne wykonania Usługi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, przy uwzględnieniu obowiązujących norm i przepisów prawa.
4. Wykonawca zapewnia, że oferowane Produkty będące składową niniejszej Usługi są dopuszczone do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

**§ 2. – Wejście w życie Umowy i okres jej obowiązywania**

Umowa zostaje zawarta na czas wykonania Usługi i obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia przekazania protokołu po przeglądzie i konserwacji gaśnic, koców, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, oznakowania ochrony p.poż i dróg ewakuacyjnych na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, przez Wykonawcę, oraz podpisania przez strony protokołu powykonawczego. Czas wykonania niżej wymienionego zakresu Usług określa na 14 dni roboczych do dnia .....

**§ 3. – Warunki realizacji Umowy**

1. Wszystkie czynności związane z wykonaniem Usługi będą świadczone na podstawie Załącznika nr 1 część A do niniejszej umowy, a dostawa nowych produktów niezbędnych do jej wykonania odbywać się będzie do siedziby Zamawiającego w oparciu o ilości z niniejszego załącznika.
2. Wykonanie niniejszej usługi odbywać się będzie w oparciu o Załącznik nr 1 Część A i B do niniejszej umowy a czynności wykonywane na jego podstawie polegać będą w przypadku wymiany sprzętu na fabrycznie nowy sprzęt



gaśniczy oraz sprzęt uzupełniający, natomiast w przypadku remontu sprzętu o sprzęt używany posiadanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty do Zamawiającego transportem własnym, i zainstalować go w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego na podstawie załącznika nr 1 część B.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich innych czynności o których mowa w załączniku nr 1 część A i B w ilościach w nim zawartych.
5. Zamawiający będzie miał prawo do złożenia reklamacji wykonania Usługi w formie pisemnej w części odpowiadającej zakupowi elementów lub naprawie- remontowi zgodnie z terminem ważności przeglądu sprzętu.
6. W razie niewykonania postanowienia w trybie wskazanym w § 3 ust. 1-4, oraz w § 1 lub też nierozpatrzenia (lub negatywnego rozpatrzenia) reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 4, Zamawiający ma prawo do dokonania zakupu niedostarczonego lub zakwestionowanego Produktu u innego dostawcy, a różnicą między rzeczywistym kosztem zakupu, a ceną wynikającą z niniejszej Umowy, obciąży Wykonawcę.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania protokołu po przeglądzie i konserwacji gaśnic, koców, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, oznakowania ochrony p.poż i dróg ewakuacyjnych na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie którego wzór załączony jest do niniejszej umowy w załączniku nr. 4.
8. Do nadzoru, bieżącej współpracy i koordynacji w wykonywaniu Przedmiotu Umowy upoważnia się:
  - 1) ze strony Zamawiającego: Bartosz Rettinger – Kierownik ds. Logistyki, e-mail: bartosz.rettinger@mscz.pl, tel. /22/ 739-10-58
  - 2) ze strony Wykonawcy: [...], e-mail: [...], tel. [...], fax. [...].Zmiana osób, o których mowa powyżej, może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi zmiany treści Umowy.

#### § 4. – Wartość Przedmiotu Umowy

1. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty ..... zł (słownie: ..... złotych), w całym okresie obowiązywania Umowy.
2. Wartość Przedmiotu Umowy określona w ust. 1 powyżej stanowi całkowitą cenę wykonania Przedmiotu Umowy i obejmuje wszelkie prace i czynności składające się na Przedmiot Umowy oraz wszystkie koszty związane z jego realizacją, jest stała i obowiązująca przez cały okres trwania Umowy.

#### § 5. – Warunki płatności

1. Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto wskazane w fakturze, po przekazaniu protokołu o którym mowa w § 1 ust.5 od Zamawiającego, w wysokości stanowiącej sumę iloczynów ceny jednostkowych określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym – Załączniku nr 2 do Umowy oraz liczby Produktów dostarczonych na rzecz Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienie faktury będzie przedłożenie Zamawiającemu protokołu o którym mowa w § 3 ust.7 , oraz komisijnego odbioru prac na podstawie protokół odbioru robót stanowiącego załącznik nr 5 do umowy, związanych z wykonaniem wymiany i remontu sprzętu gaśniczego p.poż i uzupełnienia oznakowania.
3. Fakturę VAT (oryginał) należy dostarczyć do Zamawiającego w jednej z podanych niżej form:
  - 1) osobiście do Kancelarii Zamawiającego (budynek Dyrekcji, parter, hol główny);
  - 2) drogą pocztową/pocztą kurierską na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków;
  - 3) drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Dane skrzynki PEPPOL (E-Faktura) Zamawiającego:
    - nazwa skrzynki: MSCZ w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków,
    - numer PEPPOL: 5340012306.



4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
6. Wykonawca udzieli 60 dniowego odroczonego terminu płatności na wykonaną usługę.

#### **§ 6. – Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy**

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:
  - 1) Wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub rozwiązania/odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
  - 2) Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy.
  - 3) Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia Umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
2. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależyte wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

#### **§ 7. – Ubezpieczenie**

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania Umowy lub odnawiać to ubezpieczenie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do okazania oryginałów umowy ubezpieczenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania właściwego żądania.

#### **§ 8- Uprawnienia**

Wykonawca powinien mieć aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwopozarowej których kopia poświadczona za zgodnością z oryginałem stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

#### **§ 8. – Rozwiązanie Umowy**

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych, w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, a w szczególności:
  - 1) co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń co do jakości Produktów lub terminowości wykonania Usługi;
  - 2) braku ważnej polisy ubezpieczeniowej lub odmowy okazania jej oryginału w wyznaczonym terminie;
2. Wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

#### **§ 9. – Dane Osobowe**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że:
  - 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05 -802 Pruszków,
  - 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [sekretariat@mscz.pl](mailto:sekretariat@mscz.pl),
  - 3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  - 4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych

w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych),

- 5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  - 6) Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo, zgodnie z art.13 ust.2 RODO Zamawiający informuje, że:
- 1) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia, wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
  - 2) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
  - 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Wykonawcy.

#### § 10. – Postanowienia końcowe

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku braku dojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące, dotyczące lub związane z Przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy (w tym przelew wierzycelności) bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, ani poza wypadkami wskazanymi w Umowie - regulowane w drodze kompensaty.
4. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
  - 1) Opis Przedmiotu Zamówienia-zakres wykonania prac. - Załącznik – nr 1,
  - 2) Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący ofertę – Załącznik nr 2,
  - 3) Uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej - Załącznik nr 3,
  - 4) Projekt protokołu końcowego przeglądu, wymiany i remontu gaśnic - zał nr 4,
  - 5) Protokół po wykonawczy – zał nr 5.
5. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Część A Dodatkowy przegląd Gaśnic oraz Wykonanie Czynności Serwisowych sprzętu gaśniczego i uzupełniającego, oraz wykonania przeglądu końcowego sprzętu.

	Nazwa Sprzętu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość podatku Vat	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
<b>I Przegląd sprzętu gaśniczego:</b>						
1	Gaśnica Proszkowa GP-4- przegląd dodatkowy	8 szt.				
<b>II Czynności serwisowe i remontowe sprzętu gaśniczego:</b>						
1	Remont gaśnic proszkowych GP - 4	112 szt.				
2	Remont gaśnic proszkowych GP - 6	22 szt.				
3	Remont gaśnic pianowych GW-6	2 szt.				
4	Remont gaśnic śniegowych GS - 5	3 szt.				
5	Remont urządzenia gaśniczego GSE-2	1 szt.				
6	Próba ciśnieniowa węża hydrantowego	33 szt.				
<b>III Czynności dodatkowe</b>						
1	Wymiana Gaśnic GP-1xBC	4 szt.				
2	Utylizacja Gaśnic GP - 1 BC	4 szt.				
3	Wymiana Gaśnic GP-4xBC	51 szt.				
4	Utylizacja Gaśnic GP-4xABC	51 szt.				
5	Wymiana Gaśnic GP-6xABC	6 szt.				
6	Utylizacja Gaśnic GP-6xABC	6 szt.				
7	Wymiana zamka skrzynia hydrantu	6 szt.				
8	Wymiana węża hydrantowego	5 szt.				
9	Wymiana prądnicy w hydrancie	3 szt.				
10	Pokrywa hydrantu	4 szt.				

	zew 75+ uszczelka					
11	Pokrywa hydrantu zew 110+uszczelka	5 szt.				
12	Uzupełnienie znaków Ochrony ppoż. i ewakuacyjnych	100 szt.				
IV Wykonanie przeglądu końcowego według załącznika nr 4 Protokołu kontroli stanu wyposażenia sprzętu p.poż						
1						

Część B Szczegółowy wykaz z umiejscowieniem i rodzajem czynności do wykonania  
Tabele należy wykorzystać przy sporządzaniu protokołu końcowego.

PAWILON I AB				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-pokój zabiegowy, socjalny	I-AB 1	GP-4	Następn kontrola 2024
2	P-pokój zabiegowy, socjalny	I-AB 2	GP-4	Do wymiany
3	P-pokój oddziałowej	I-AB 3	GP-4	Do wymiany
4	P-korytarz	H 1	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
5	P-korytarz przy windzie	H 4	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
6	I-korytarz	H 2	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
7	I-pokój ordynatora	I-AB 6	GP-4	Do wymiany
8	I-pokój lekarski	I-AB 4	GP-4	Do wymiany
9	I-sekretariat	I-AB 5	GP-4	Do wymiany
10	I-terapia	I-AB 8	GP-4	Do wymiany
11	I-korytarz przy windzie	H 3	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
12	S-kuchnia	H 6	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
13	S-kuchnia	I AB 7	GP-4	Do wymiany
14	S-korytarz przy windzie	H 5	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
15	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON I C				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-pokój lekarski	I C 1	GP-4	Do wymiany
2	P-pokój lekarski, sekretariat	I C 2	GP-4	Do wymiany
3	P-pokój lekarski, sekretariat	I C 3	GP-4	Do wymiany
4	P-pokój pielęgniarek	I C 4	GP-4	Do wymiany
5	P-pokój pielęgniarek-zabiegowy	I C 5	GP-4	Do wymiany
6	S-korytarz	I C 6	GP-4	Do wymiany
7	P-korytarz	I C 7	GP-4	Do wymiany
8	P-szatnia	I C 8	GP-4	Do wymiany
9	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż	I C 9	GP-4	Do wymiany

PAWILON I D				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz przed salą konferencyjną	I-D 1	GS-5	Następn kontrola 2026
2	P-monitoring	I-D 7	GP-4	Do wymiany
3	P-gab.zabiegowy	I-D 5	GP-4	Następn kontrola 2026
4	P-pokój ordynatora	I-D 3	GP-4	Do wymiany
5	P-sekretariat	I-D 2	GP-4	Do wymiany
6	P-gab.lekarski przy sekretariacie	I-D 4	GP-4	Do wymiany
7	I-kuchenka, terapia	I-D 11	GP-4	Następn kontrola 2024
8	I-pokój socjalny	I-D 9	GP-4	Do wymiany
9	I-pokój socjalny	I-D 6	GS-5	Następn kontrola 2026
10	I-gabinet psychologa	I-D 10	GP-4	Do wymiany
11	P-pokój oddziałowej	I-D 8	GP-2	Następn kontrola 2024
12	S-za kratą przed magazynem	I-D 12	GP-4	Do wymiany
13	S-magazyn nr 2	I-D 13	GP-4	Do wymiany
14	S-magazyn odzieżowy	I-D 14	GP-4	Do wymiany
15	S-korytarz przed kuchnią	I-D 15	GS-5	Następn kontrola 2026
16	S-kuchnia	I-D 16	GP-4	Do wymiany

PAWILON II AB				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-gab. Zabiegowy	II-AB 4	GS-5	Następn kontrola 2026
2	P-gab. Zabiegowy	II-AB 5	GP-4	Do wymiany
3	P-sekretariat gab. Socjalny	II-AB 6	GP-4	Do wymiany
4	P-sekretariat gab. Socjalny	II-AB 7	GP-4	Do wymiany
5	P-sekretariat gab. Socjalny	II-AB 8	GP-4	Do wymiany
6	P-kuchnia	II-AB 2	GS-5	Następn kontrola 2026
7	P-kuchnia	II-AB 1	GP-4	Do wymiany
8	P-kuchnia gab oddziałowej	II-AB 3	GP-4	Do wymiany
9	P-korytarz	H 1	Hydr-25	Waż hydr.do badania
10	I-terapia zajęciowa	II-AB 9	GP-4	Do wymiany
11	I-sala zajęciowa	II-AB 10	GP-4	Do wymiany
12	I-sala zajęciowa	II-AB 11	GP-4	Do wymiany
13	I-gabinet psychologa	II-AB 12	GP-4	Do wymiany
14	I-gabinet psychologa	II-AB 13	GP-4	Do wymiany
15	I-korytarz	H2	Hydr-25	Waż hydr.do badania

PAWILON II DE				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-kuchnia- korytarz	II-DE 1	GS-5	Następn kontrola 2026
2	P-kuchnia	II-DE 2	GP-4	Do wymiany
3	P-gab. Zabiegowy	II-DE 3	GP-4	Do wymiany
4	P-gab. Zabiegowy	II-DE 4	GP-4	Do wymiany
5	P-pok.psyhologii	II-DE 5	GP-4	Do wymiany
6	P-gab. Pielęgniarek	II-DE 6	GP-4	Do wymiany
7	P-gab. Pielęgniarek	II-DE 7	GP-4	Następn kontrola 2024
8	P-klatka schodowa, wej dla pracowników	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2024
9	I-klatka schodowa, wej dla pracowników	H 2	Hydr-25	Następn kontrola 2023
10	Hazienka personelu	II-DE 8	GP-4	Do wymiany
11	Hazienka personelu	II-DE 10	GP-4	Następn kontrola 2024
12	I-świetlica	II-DE 9	GP-4	Do wymiany
13	S-korytarz	II-DE 12	GS-5	Następn kontrola 2026
14	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON II FK ŻENSKI				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-dyżurka	IIFKM 3	GS-5	Następn kontrola 2026
2	P-dyżurka	IIFKM 4	GP-4	Do wymiany
3	P-gab.lekarski przy sekretariacie	IIFKM 5	GP-4	Do wymiany
4	S-szatnia	IIFKM 7	GP-4	Do wymiany
5	S-szatnia	IIFKM 8	GP-4	Do wymiany
6	P-magazyn	IIFKM 6	GP-4	Do wymiany
7	P-pom.oddziałowej	IIFKM 1	GS-5	Do wymiany
8	P-pom.oddziałowej	IIFKM 2	GP-4	Do wymiany
9	P-korytarz	H1	Hydr-25	Waż hydr.do badania
10	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON II FK MĘSKI				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-gab. Socjalny	II FDK 1	GP-4	Do remontu
2	P-dyżurka	II FDK 4	GP-4	Do remontu
3	P-dyżurka	II FDK 5	GP-4	Do remontu
4	P-korytarz przy gab. Lekarskim	II FDK 10	GS-5	Następn kontrola 2026
5	P-korytarz przy gab. Lekarskim	II FDK 11	GP-4	Do remontu
6	P-korytarz przy gab. Lekarskim	II FDK 12	GP-4	Do remontu
7	P-korytarz	H1	Hydr-25	Waż hydr.do badania
8	P-stołówka	II FDK 2	GP-4	Do remontu
9	P-stołówka	II FDK 3	GS-5	Następn kontrola 2026
10	P-stołówka	II FDK 6	GS-5	Następn kontrola 2026
11	P-dyżurka pielęgniarek	II FDK16	GP-4	Do remontu
12	I-korytarz przy pom. dyżurka pielęgniarek	II FDK 13	GP-4	Następn kontrola 2024
13	I-pom. dyżurka pielęgniarek	II FDK 14	GP-4	Do remontu
14	I-pom. dyżurka pielęgniarek	II FDK 15	GP-4	Następn kontrola 2026
15	S-korytarz	II FDK7	GS-5	Do remontu
16	S-korytarz	II FDK 8	GP-4	Do remontu
17	S-szatnia	II FDK 9	GP-4	Do remontu
18	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON III				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	I-p.-korytarz	H3	Hydr-25	Waż hydr.do badania
2	P-korytarz	H1	Hydr-25	Waż hydr.do badania
3	P-Składzik porządkowy	III 1	GP-4 A	Do remontu
4	P-kuchnia	III 2	GP-4 A	Do remontu
5	P-Składzik porządkowy	III 3	GP-4 A	Do remontu
6	P-dyżurka pielęgnarska nr 1	III 4	GP-4 A	Do remontu
7	P-dyżurka pielęgnarska nr 2	III 5	GP-4 A	Do remontu
8	P-dyżurka pielęgnarska nr 2	III 6	GP-4 A	Do remontu
9	P-Składzik porządkowy	III 7	GS-5	Następn kontrola 2027
10	P-korytarz	H4	Hydr-25	Następn kontrola 2024
11	I-p.-korytarz	III 8	GP-4 A	Następn kontrola 2024
12	I-p.-łazienka	III 9	GP-4 A	Następn kontrola 2024
13	I-p.-łazienka	III 10	GP 6 A	Następn kontrola 2024
14	I-p.-korytarz	III 11	GP-6 A	Następn kontrola 2024
15	I-p.Tablica elektryczna	III 12	GS-5	następn kontrola 2028
16	P-Kl.schodowa	III 13	GS-5	następn kontrola 2028
17	I-p.Kl.schodowa	III 14	GP-4 A	Następn kontrola 2023
18	Kl.Korytarz	H 5	Hydr-25	Waż hydr.do badania
19	S-korytarz	H 6	Hydr-25	Waż hydr.do badania
20	S-korytarz	H 2	Hydr-25	Waż hydr.do badania
21	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON III/EEG				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz	EEG1	GP-4	Następn kontrola 2024
2	P-korytarz	EEG2	GP-4	Następn kontrola 2024
3	P-korytarz	H1	Hydr-25	Waż hydr.do badania
4	P-korytarz pralnia	H2	Hydr-25	Waż hydr.do badania
5	P-korytarz pralnia	PDB1	GP-4	Następn kontrola 2023
6	P-korytarz pralnia	PDB2	GP-4	Następn kontrola 2023
7	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON IV				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	I-kuchnia	IV 6	GP-4	Do remontu
2	I-kuchnia	IV 7	GP-4	Do remontu
3	I-kuchnia	IV 8	GS-5	Następn kontrola 2026
4	I-kuchnia	IV 9	GS-5	Następn kontrola 2026
5	I-kuchnia	IV 10	GP-4	Do remontu
6	I-kuchnia	IV 11	GP-4	Do remontu
7	I-zabiegowy	IV 4	GS-5	Następn kontrola 2026
8	I-zabiegowy	IV 2	GP-4	Do remontu
9	I-zabiegowy	IV 6	GP-4	Do remontu
10	I-pokój socjalny	IV 12	GS-5	Do remontu
11	I-pokój socjalny	IV 13	GP-4	Do remontu
12	I-gabinet lekarski	IV 5	GP-4	Do remontu
13	P-korytarz	IV 1	GP-4	Do remontu
14	P-korytarz oddział dzienny	IV14	GP-4	Do remontu
15	P-korytarz oddział dzienny	IV 15	GP-4	Do remontu
16	P-pokój badań	IV 16	GP-4	Do remontu
17	P-kuchnia	IV 17	GP-4	Do remontu
18	P-kuchnia	IV 18	GS-5	Następn kontrola 2026
19	P-gab lekarski	IV 19	GS-5	Następn kontrola 2026
20	P-gab lekarski	IV 20	GP-4	Do remontu
21	P-gab oddziałowej	IV 24	GP-4	Do remontu
22	P-gab oddziałowej	IV 21	GP-4	Do remontu
23	P-sekretariat	IV 22	GP-4	Do remontu
24	P-sekretariat	IV 23	GP-4	Do remontu
25	S-korytarz	IV 28	GS-5	Następn kontrola 2026
26	S-korytarz	IV 27	GP-6	Do remontu
27	S-korytarz	IV 25	GP-4	Do remontu
28	S-korytarz	IV 26	GP-4	Następn kontrola 2027
29	S-pom zieleni	IV 29	GS-5	Do remontu
30	S-pom zieleni	IV 30	GP-4	Do remontu
31	S-warsztat	IV 31	GP-4	Do remontu
32	S-warsztat	IV 32	GS-5	Następn kontrola 2027
33	S-warsztat	IV 33	GS-5	Następn kontrola 2027
34	P-Pracownia RTG	IV 34	GP-4	Do remontu
35	P-Pracownia RTG	IV 35	GP-4	Do remontu
36	P-Pracownia RTG	IV 36	GS-5	Do remontu



PAWILON V-CZP				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	I-korytarz	V 1	GP 6	Do remontu
2	I-korytarz	V 2	GP 6	Do remontu
3	I-korytarz	V 3	GP 6	Do remontu
4	I-korytarz	H 1	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
5	I-korytarz	H 2	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
6	P-korytarz	V 4	GP 6	Do remontu
7	P-korytarz	V 5	GP 6	Do remontu
8	P-korytarz	V 8	GP 6	Następn kontrola 2024
9	P-korytarz	H 3	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
10	P-korytarz	H 4	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
11	S-korytarz	V 6	GP 6	Do remontu
12	S-korytarz	V 7	GP 6	Do remontu
13	S-korytarz	V 9	GP 6	Następn kontrola 2024
14	S-korytarz	H5	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
15	S-korytarz	H6	Hydr-25	Wąż hydr.do badania

PAWILON VI				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-Zabiegowy	VI 1	GP-4	Do remontu
2	P-Zabiegowy	VI 2	GP-4	Do remontu
3	P-Zabiegowy	VI 3	GP-4	Do remontu
4	P-Zabiegowy	VI 4	Koc. Gaś	Bez terminu
5	P-kuchienka oddziałowa	VI 5	GS-5	Następn kontrola 2026
6	P-kuchienka oddziałowa	VI 6	GP-4	Do remontu
7	P-Kl.schodowa	H 1	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
8	P-Kl.schodowa wew	H 4	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
9	I-Kl.schodowa	H 3	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
10	I-Kl.schodowa wew	H 2	Hydr-25	Wąż hydr.do badania
11	I-przy hydr	VI 7	GP-4	Do remontu
12	I-przy hydr	VI 8	GP-4	Do remontu
13	I-gab Psychologa	VI 10	GP-4	Do remontu
14	I-gab Lekarski	VI 11	GP-4	Do remontu
15	I-pom socjalne	VI 9	GS-5	Następn kontrola 2026
16	S-korytarz	VI 12	GP-4	Do remontu
17	S-korytarz	VI 13	GP-4	Do remontu

PAWILON VII A				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-gab Terapii	VII A 9	GP 6	Następn kontrola 2023
2	P-gab Terapii	VII A 10	GP 6	Następn kontrola 2023
3	P-korytarz przy psychologu	H15	Hydr-25	Następn kontrola 2023
4	P-Gabinet Terapii	H8	Hydr-25	Następn kontrola 2023
5	P-korytarz	VII A 8	GP 6	Następn kontrola 2023
6	P-korytarz	H7	Hydr-25	Następn kontrola 2023
7	P-część lekarska	VII A 7	GP 6	Następn kontrola 2023-ZAMEK DO WYMIANY
8	P-część lekarska	H 6	Hydr-25	Do remontu
9	P-oddział	VII A 6	GP 6	Następn kontrola 2023-ZAMEK DO WYMIANY
10	P-oddział	H5	Hydr-25	Następn kontrola 2023
11	I-korytarz	H 3	Hydr-25	Następn kontrola 2023
12	I-korytarz	H 4	Hydr-25	Następn kontrola 2023
13	I-korytarz	VII A 4	GP 6	Następn kontrola 2023
14	I-korytarz	VII A 5	GP 6	Następn kontrola 2023
15	I-pok dyżurki pielęgniarek	VII A 3	GP 6	Następn kontrola 2023
16	II-korytarz	H 2	Hydr-25	Następn kontrola 2023
17	II-pok dyżurki pielęgniarek	VII A 2	GP 6	Następn kontrola 2023
18	III-Kl.schodowa	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2023
19	III-Kl.schodowa	VII A 1	GP 6	Następn kontrola 2023
20	S- Numer 1, korytarz	H 11	Hydr-25	Następn kontrola 2023
21	S- Numer 1, korytarz	VII A 13	GP 6	Następn kontrola 2023
22	S- Numer 2, korytarz	H12	Hydr-25	Następn kontrola 2023
23	S- Numer 2, korytarz	VII A 14	GP 6	Następn kontrola 2023
24	S- Numer 2, terapia	VII A 15	GP 6	Następn kontrola 2023
25	S- Numer 2, terapia	H13	Hydr-25	Następn kontrola 2023
26	II- Wieża	VII A 16	GP 6	Następn kontrola 2023
27	II- Wieża	H 16	Hydr-25	Następn kontrola 2023
28	III- Wieża	VII A 17	GP 6	Następn kontrola 2023
29	III- Wieża	H 17	Hydr-25	Następn kontrola 2023
30	S- Numer 1, korytarz	H18	Hydr-25	Następn kontrola 2023
31	S-korytarz	VII A 18	GP 6	Do remontu





Centrum Radiologii				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz	CR 1	GP-6	Następn kontrola 2023
2	P-korytarz	CR 5	GP-6	Następn kontrola 2023
3	P-korytarz	CR 6	GP-6	Następn kontrola 2023
4	P-korytarz	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2023
5	P-korytarz	H 4	Hydr-25	Następn kontrola 2023
6	P-korytarz	H 6	Hydr-25	Następn kontrola 2023
7	P-pom. sterowni rezonansu	CR 7	GS 5	Następn kontrola 2023
8	S-korytarz	CR 2	GP-6	Następn kontrola 2023
9	S-korytarz	CR 4	GP-6	Następn kontrola 2023
10	S-korytarz	H 2	Hydr-25	Następn kontrola 2023
11	S-korytarz	H 3	Hydr-25	Następn kontrola 2023
12	S- pom techniczno elektryczne	CR 3	GSE-2	Następn kontrola 2023

PAWILON VIII A				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-pok. Socjalny	VIII A 5	GP-4	Do remontu
2	P-pok. Socjalny	VIII A 6	GS-5	Następn kontrola 2026
3	P-gab.zabiegowy	VIII A 7	GP-4	Do remontu
4	S-korytarz	VIII A 1	GP-4	Do remontu
5	S-korytarz	VIII A 2	GP-4	Do remontu
6	S-szatnia	VIII A 3	GP-4	Do remontu
7	S-szatnia	VIII A 4	GS-5	Następn kontrola 2026
8	Gabinet lekarski	VIII A 8	GP-4	Do remontu
9	Gabinet lekarski	VIII A 9	GP-4	Do remontu

PAWILON VIII B				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	I-Kl.schodowa	VIII B 5	GP-4	Do remontu
2	P-pok pielęgniarek	VIII B 2	GP-4	Do remontu
3	P-pok pielęgniarek	VIII B 3	GP-4	Do remontu
4	P-gab.zabiegowy	VIII B 4	GP-4	Do remontu
5	P-gab.lekarski	VIII B 1	GS-5	Następn kontrola 2026
6	S-szatnia	VIII B 6	GP-4	Do remontu

PAWILON IX				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz	IX 1	GP-4	Do remontu
2	P-korytarz	IX 4	GP-4	Do remontu
3	P-korytarz przy recepcji	IX 2	GP-4	Do remontu
4	P-korytarz przy recepcji	IX 3	GP-4	Do remontu
5	P-korytarz	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2023
6	S-korytarz	H 3	Hydr-25	Następn kontrola 2023
7	S-korytarz	IX 12	GP-4	Do remontu
8	S-szatnia	IX 11	GP-4	Do remontu
9	S-fizjoterapii	IX 13	GP-4	Do remontu
10	I-korytarz	IX 5	GP-4	Do remontu
11	I-korytarz	IX 6	GP-4	Do remontu
12	I-korytarz	H 2	Hydr-25	Do remontu
13	I-korytarz przy windzie	IX 7	GP-4	Następn kontrola 2023
14	I-korytarz przy windzie	IX 8	GP-4	Do remontu
15	II- klatka schodowa	IX 9	GP-4	Do remontu
16	II- pok.lekarski	IX 10	GP-4	Do remontu



PAWILON XII				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	H1	Hydr-52	Następn kontrola 2022
2	P- korytarz	XII 1	GP-4	Do remontu
3	P- gab. Lekarski	XII 4	GP-4	Do remontu
4	P- kuchnia	XII 2	GP-4	Do remontu
5	P- kuchnia	XII 3	GP-4	Do remontu
6	P- korytarz	H2	Hydr-25	Następn kontrola 2022
7	P- zabiegowy	XII 5	GP-4	Do remontu
8	S- magazyn	XII 6	GP-4	Do remontu

PAWILON XIII				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	XIII 1	GP-4	Do remontu
2	P- korytarz	XIII 2	GP-4	Do remontu
3	P- korytarz	XIII 3	GP-4	Do remontu
4	P- korytarz	XIII 4	GS-5	Następn kontrola 2026
5	S- korytarz	XIII 5	GP-6	Do remontu
6	S- korytarz	XIII 6	GP-4	Do remontu

PAWILON XIV				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- gab. Socjalny	XIV 1	GP-4	Do remontu
2	P- gab. Zabiegowy	XIV 2	GS-5	Następn kontrola 2026
3	P- gab. Lekarski	XIV 5	GP-4	Do remontu
4	P- gab. Lekarski	XIV 4	GP-4	Do remontu
5	S- terapia	XIV 3	GP-4	Następn kontrola 2024
6	S- szatnia	XIV 6	GP-4	Do remontu
7	S- szatnia	XIV 7	GS-5	Następn kontrola 2026
8	I- klatka schodowa	XIV 8	GS-5	Następn kontrola 2027

PAWILON X				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-pokój pielęgniarek	X 7	X 8	Do remontu
2	P-korytarz	X 1	GP-4	Do remontu
3	P-korytarz	X 4	GP-4	Do remontu
4	P-korytarz	X 2	GP-4	Do remontu
5	P-korytarz	X 3	GP-4	Następn kontrola 2026
6	P-korytarz	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2024
7	P-korytarz	X 5	GP-4	Następn kontrola 2024
8	P-korytarz	X 6	GP-4	Następn kontrola 2023
9	P-korytarz	X 8	GP-4	Następn kontrola 2024
10	S-korytarz	X 16	GP-4	Następn kontrola 2023
11	S-szatnia	X 10	GP-4	Do remontu
12	S-szatnia	X 9	GP-4	Do remontu
13	S-korytarz	X 11	GP-4	Następn kontrola 2024
14	S-korytarz	H 3	Hydr-25	Następn kontrola 2023
15	I-korytarz	X 12	GP-4	Do remontu
16	I-korytarz	X 13	GP-4	Następn kontrola 2023
17	I-korytarz	H2	Hydr-25	Następn kontrola 2023
18	I-korytarz	X 14	GP-4	Następn kontrola 2023
19	I-korytarz	X 15	GS 5	Następn kontrola 2026

PAWILON X -poradnia odwykowa				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	S-rejestracja	X 16	X 8	Do remontu
2	S-sala terapi 1	X 17	GP-4	budynek w remoncie brak dostępu
3	S-sala terapi 2	X 18	GP-4	Do remontu
4	S-gab terapeutyczny	X 19	GP-4	Do remontu
5	S-gab terapeutyczny	X 20	GP-4	

PAWILON XI				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz	IP 1	GP-6	Następn kontrola 2024
2	P-korytarz	IP 2	GP-6	Następn kontrola 2024
3	P-korytarz	IP 3	GP-6	Następn kontrola 2024
4	P-korytarz	IP 4	GP-6	Następn kontrola 2024
5	P-korytarz	H1	Hydr-25	Następn kontrola 2024
6	P-korytarz	H2	Hydr-25	Następn kontrola 2024
7	S-korytarz	H3	Hydr-25	Następn kontrola 2024
8	S-korytarz	H4	Hydr-25	Następn kontrola 2024 -Uszkodzone drzwi
9	S-korytarz	IP 5	GP-6	Do remontu
10	S-korytarz	IP 6	GP-6	Następn kontrola 2024
11	I-korytarz	XI 1	GP-6	Następn kontrola 2024- zamek do wymiany
12	I-korytarz	XI 2	GP-6	Następn kontrola 2024- zamek do wymiany
13	I-korytarz	H 5	Hydr-25	Następn kontrola 2024- zamek do wymiany
14	I-korytarz	H 6	Hydr-25	Następn kontrola 2024
15	II-korytarz	H 7	Hydr-25	Następn kontrola 2024
16	II-korytarz	H 8	Hydr-25	Następn kontrola 2024
17	II-korytarz	XI 3	GP-6	Następn kontrola 2024
18	II-korytarz	XI 4	GP-6	Następn kontrola 2024

Dział Farmacji				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	DZF 1	GP-6	Następn kontrola 2022
2	P- korytarz	DZF 2	GS-5	Do remontu
3	P- korytarz	DZF 3	GP-6	Do remontu
4	P- korytarz	H1	Hydr-52	Wąż hydr. Do badania, prądownica do wymiany

Budynek – Administracja				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	II- część mieszkalna	ADM 18	GP-6	2024
2	I- korytarz	ADM 7	GP-4	Do remontu
3	I- korytarz	ADM 8	GP-4	Do remontu
4	I- korytarz	ADM 9	GP-4	Do remontu
5	I- korytarz	ADM 10	GP-4	Do remontu
6	I- biblioteka historyczna	ADM 15	GP-4	Do remontu
7	P- korytarz prawa str. część podsądna	ADM 3	GP-4	Do remontu
8	P- korytarz	ADM 1	GP-4	Następny kontrola 2024
9	P- księgowość	ADM 5	GS-5	Następny kontrola 2026
10	P- księgowość	ADM 6	GP-4	Do remontu
11	P- sekretariat	ADM 4	GS-5	Następny kontrola 2026
12	P- centrala telefoniczna	ADM 2	GS-5	Następny kontrola 2026
13	S- korytarz	ADM 16	GP-6	Następny kontrola 2022
14	S- archiwum	ADM 12	GP-4	Następny kontrola 2024
15	S- archiwum	ADM 13	GP-4	Następny kontrola 2024
16	S- archiwum	ADM 14	GP-4	Następny kontrola 2024
17	S- archiwum	ADM 17	GP-4	Następny kontrola 2022
18	I p. - korytarz przy klat. Schodowej	ADM 11	GP-4	Do remontu

Pałacyk nad Utrata				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	Scena	PAŁ 8	GP-6	Do remontu
2	Scena	PAŁ 10	GP-6	Do remontu
3	Za sceną	PAŁ 11	GS-5	Do remontu
4	Przejście za sceną	PAŁ 9	GP-6	Do remontu
5	Pracownia ceramiczna	PAŁ 14	GP-6	Do wymiany
6	Biblioteka lekarska	PAŁ 13	GP-6	Do wymiany
7	Pracownia muzyczna	PAŁ 12	GP-4	Do remontu
8	Sala owalna	PAŁ 15	GP-4	Do remontu
9	Hol wejściowy	PAŁ 4	GP-4	Do remontu
10	Hol wejściowy	PAŁ 3	GP-4	Do wymiany
11	Hol wejściowy	PAŁ 2	GP-4	Do remontu
12	Hol wejściowy	PAŁ 5	GP-6	Do wymiany
13	Wejście	PAŁ 1	GP-6	Do wymiany
14	Hol za kuchnią	PAŁ 6	GP-6	Do wymiany
15	Kuchnia	PAŁ 7	GS-5	Następny kontrola 2026

Portieria				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	pomieszczenie	POR 1	GP-6	Następna kontrola 2025

Dział Techniczny				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	DT 1	GP-4	Do remontu
2	P- korytarz	DT 2	GP-6	Do remontu
3	P- pomieszczenie	DT 3	GSE- 2	Do remontu

Magazyn Główny				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- wejście do budynku	MG 7	GS-5	Następna kontrola 2027
2	P- wejście do budynku	MG 1	GP-4	Następna kontrola 2023
3	P- wejście do budynku	MG 2	Koc gaś.	Bez terminu
4	P- wejście do budynku	H1	Hydr-52	Wąż hydr. Do badania
5	P- magazyn	MG 3	GP-4	Następna kontrola 2022
6	P- magazyn	MG 4	GP-4	Następna kontrola 2022
7	P- magazyn	MG 5	GP-4	Następna kontrola 2022
8	P- magazyn	MG 6	GP-4	Następna kontrola 2022
9	S- korytarz	MG 8	GP-4	Następna kontrola 2022
10	S- korytarz	H2	Hydr-52	Wąż hydr. Do badania
11	I- korytarz	MG 9	GP-4	Następna kontrola 2022
12	I- korytarz	MG 10	GS-5	Następna kontrola 2026
13	I- korytarz	H3	Hydr-52	Wąż hydr. Do badania
14	S- archiwum	MG 11	GP-4	Następna kontrola 2023
15	S- archiwum	MG 12	GP-4	Następna kontrola 2023
16	I- archiwum	MG 13	GP-4	Następna kontrola 2023
17	I- archiwum	MG 14	GP-4	Następna kontrola 2023
18	P- magazyn nr 2	MG 15	GP-6	Następna kontrola 2024
19	P- magazyn nr 2	MG 16	GP-6	Następna kontrola 2024

Oddział Dzienny				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	OD 1	GP-6	Następna kontrola 2024
2	P- korytarz	OD 2	GP-6	Następna kontrola 2024

Stacja Uzdatniania Wody				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	SUW 1	GW-6	Do remontu
2	P- korytarz	SUW 2	GP-6	Do remontu
3	P- korytarz	SUW 3	GW-6	Do remontu

Agregaty				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	AGR 1	GS-5	Następna kontrola 2027

**Wymagania :**

1. Zamawiający oczekuje wyznaczenia jak najkrótszego możliwego terminu realizacji.
2. Sprzęt o którym mowa w Części A szczegółowego opisu zamówienia musi posiadać atesty wymagane polskim prawem oraz normami.
3. Część A opisu przedmiotu zamówienia zawiera tabelę z opisem czynności do wykonania przez wykonawcę.
4. Część B opisu przedmiotu zamówienia stanowi wykaz całego sprzętu p.poż oraz określa umiejscowienie tegoż sprzętu w poszczególnych nieruchomościach Szpitala.
5. Remont sprzętu p.poż polegający na remoncie gaśnic w sposób następujący:
  - a) demontaż, czyszczenie, wymiana środka gaśniczego i ponowny montaż,
  - b) zastąpienie wszystkich uszkodzonych elementów częściami nowymi, sprawnymi i posiadającymi autoryzację producenta i jednocześnie takimi samymi, jakie były opisane w świadectwie dopuszczenia wydanym przez CNBOP,
  - c) badaniu wytrzymałościowym zbiornika w gaśnicach śniegowych co 10 lat.
6. Po wykonaniu czynności związanych z wymianą i remontem sprzętu p.poż, wykonawca sporządzi protokół z przeglądu gaśnic oraz wykonania czynności serwisowych sprzętu gaśniczego i uzupełniającego, a następnie przekaze go zamawiającemu - załącznik nr 4.
7. Sporządzony protokół wykonany będzie na podstawie tabeli zamieszczonej w Częścią B szczegółowego opisu zamówienie.
8. Osoba sporządzająca przegląd musi posiadać uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.
9. Osoba wyznaczona do sporządzenia protokołu przedłoży wraz z ofertą kserokopię uprawnień Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.
10. Po wykonaniu protokołu Wykonawca, oraz Zamawiający dokonają komisyjnego odbioru prac wykonanych przez Zamawiającego na podpisując protokół powykonawczy - załącznika nr 5



## PROTOKÓŁ z dnia .....

po przeglądzie, wymianie, remoncie gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnieniu oznakowania p.poż, i ewakuacyjnego w obiektach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplażach.

Protokół sporządził:

1 .....

2 .....

PAWILON I AB				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-pokój zabiegowy, socjalny	I-AB 1	GP-4	Następn kontrola 2024
2	P-pokój zabiegowy, socjalny	I-AB 2	GP-4	
3	P-pokój oddziałowej	I-AB 3	GP-4	
4	P-korytarz	H 1	Hydr-25	
5	P-korytarz przy windzie	H 4	Hydr-25	
6	I-korytarz	H 2	Hydr-25	
7	I-pokój ordynatora	I-AB 6	GP-4	
8	I-pokój lekarski	I-AB 4	GP-4	
9	I-sekretariat	I-AB 5	GP-4	
10	I-terapia	I-AB 8	GP-4	
11	I-korytarz przy windzie	H 3	Hydr-25	
12	S-kuchnia	H 6	Hydr-25	
13	S-kuchnia	I AB 7	GP-4	
14	S-korytarz przy windzie	H 5	Hydr-25	
15	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON I C				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-pokój lekarski	I C 1	GP-4	
2	P-pokój lekarski, sekretariat	I C 2	GP-4	
3	P-pokój lekarski, sekretariat	I C 3	GP-4	
4	P-pokój pielęgniarzek	I C 4	GP-4	
5	P-pokój pielęgniarzek-zabiegowy	I C 5	GP-4	
6	S-korytarz	I C 6	GP-4	
7	P-korytarz	I C 7	GP-4	
8	P-szatnia	I C 8	GP-4	
9	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż	I C 9	GP-4	

PAWILON I D				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz przed salą konferencyjną	I-D 1	GS-5	Następn kontrola 2026
2	P-monitoring	I-D 7	GP-4	
3	P-gab.zabiegowy	I-D 5	GP-4	Następn kontrola 2026
4	P-pokój ordynatora	I-D 3	GP-4	
5	P-sekretariat	I-D 2	GP-4	
6	P-gab.lekarski przy sekretariacie	I-D 4	GP-4	
7	I-kuchienka, terapia	I-D 11	GP-4	Następn kontrola 2024
8	I-pokój socjalny	I-D 9	GP-4	
9	I-pokój socjalny	I-D 6	GS-5	Następn kontrola 2026
10	I-gabinet psychologa	I-D 10	GP-4	
11	P-pokój oddziałowej	I-D 8	GP-2	Następn kontrola 2024
12	S-za kratą przed magazynem	I-D 12	GP-4	
13	S-magazyn nr 2	I-D 13	GP-4	
14	S-magazyn odzieżowy	I-D 14	GP-4	
15	S-korytarz przed kuchnią	I-D 15	GS-5	Następn kontrola 2026
16	S-kuchnia	I-D 16	GP-4	

PAWILON II AB				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-gab. Zabiegowy	II-AB 4	GS-5	Następn kontrola 2026
2	P-gab. Zabiegowy	II-AB 5	GP-4	
3	P-sekretariat gab. Socjalny	II-AB 6	GP-4	
4	P-sekretariat gab. Socjalny	II-AB 7	GP-4	
5	P-sekretariat gab. Socjalny	II-AB 8	GP-4	
6	P-kuchnia	II-AB 2	GS-5	Następn kontrola 2026
7	P-kuchnia	II-AB 1	GP-4	
8	P-kuchnia gab oddziałowej	II-AB 3	GP-4	
9	P-korytarz	H 1	Hydr-25	
10	I-terapia zajęciowa	II-AB 9	GP-4	
11	I-sala zajęciowa	II-AB 10	GP-4	
12	I-sala zajęciowa	II-AB 11	GP-4	
13	I-gabinet psychologa	II-AB 12	GP-4	
14	I-gabinet psychologa	II-AB 13	GP-4	
15	I-korytarz	H2	Hydr-25	

PAWILON II DE				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-kuchnia- korytarz	II-DE 1	GS-5	Następn kontrola 2026
2	P-kuchnia	II-DE 2	GP-4	
3	P-gab. Zabiegowy	II-DE 3	GP-4	
4	P-gab. Zabiegowy	II-DE 4	GP-4	
5	P-pok.psychologii	II-DE 5	GP-4	
6	P-gab. Pielęgniarek	II-DE 6	GP-4	
7	P-gab. Pielęgniarek	II-DE 7	GP-4	Następn kontrola 2024
8	P-klatka schodowa, wej dla pracowników	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2024
9	I-klatka schodowa, wej dla pracowników	H 2	Hydr-25	Następn kontrola 2023
10	I-lazienka personelu	II-DE 8	GP-4	
11	I-lazienka personelu	II-DE 10	GP-4	Następn kontrola 2024
12	I-świetlica	II-DE 9	GP-4	
13	S-korytarz	II-DE 12	GS-5	Następn kontrola 2026
14	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON II FK ŻENSKI				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-dyżurka	IIFKM 3	GS-5	Następn kontrola 2026
2	P-dyżurka	IIFKM 4	GP-4	
3	P-gab.lekarski przy sekretariacie	IIFKM 5	GP-4	
4	S-szatnia	IIFKM 7	GP-4	
5	S-szatnia	IIFKM 8	GP-4	
6	P-magazyn	IIFKM 6	GP-4	
7	P-pom.oddziałowej	IIFKM 1	GS-5	
8	P-pom.oddziałowej	IIFKM 2	GP-4	
9	P-korytarz	H1	Hydr-25	
10	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON II FK MĘSKI				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-gab. Socjalny	II FDK 1	GP-4	
2	P-dyżurka	II FDK 4	GP-4	
3	P-dyżurka	II FDK 5	GP-4	
4	P-korytarz przy gab. Lekarskim	II FDK 10	GS-5	Następn kontrola 2026
5	P-korytarz przy gab. Lekarskim	II FDK 11	GP-4	
6	P-korytarz przy gab. Lekarskim	II FDK 12	GP-4	
7	P-korytarz	H1	Hydr-25	
8	P-stołówka	II FDK 2	GP-4	
9	P-stołówka	II FDK 3	GS-5	Następn kontrola 2026
10	P-stołówka	II FDK 6	GS-5	Następn kontrola 2026
11	P-dyżurka pielęgniarek	II FDK16	GP-4	
12	I-korytarz przy pom. dyżurka pielęgniarek	II FDK 13	GP-4	Następn kontrola 2024
13	I-pom. dyżurka pielęgniarek	II FDK 14	GP-4	
14	I-pom. dyżurka pielęgniarek	II FDK 15	GP-4	Następn kontrola 2026
15	S-korytarz	II FDK7	GS-5	
16	S-korytarz	II FDK 8	GP-4	
17	S-szatnia	II FDK 9	GP-4	
18	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON III				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	I-p.-korytarz	H3	Hydr-25	
2	P-korytarz	H1	Hydr-25	
3	P-Składzik porządkowy	III 1	GP-4 A	
4	P-kuchnia	III 2	GP-4 A	
5	P-Składzik porządkowy	III 3	GP-4 A	
6	P-dyżurka pielęgnarska nr 1	III 4	GP-4 A	
7	P-dyżurka pielęgnarska nr 2	III 5	GP-4 A	
8	P-dyżurka pielęgnarska nr 2	III 6	GP-4 A	
9	P-Składzik porządkowy	III 7	GS-5	Następn kontrola 2027
10	P-korytarz	H4	Hydr-25	Następn kontrola 2024
11	I-p.-korytarz	III 8	GP-4 A	Następn kontrola 2024
12	I-p.-łazienka	III 9	GP-4 A	Następn kontrola 2024
13	I-p.-łazienka	III 10	GP 6 A	Następn kontrola 2024
14	I-p.-korytarz	III 11	GP-6 A	Następn kontrola 2024
15	I-p.Tablica elektryczna	III 12	GS-5	następn kontrola 2028
16	P-Kl.schodowa	III 13	GS-5	następn kontrola 2028
17	I-p.Kl.schodowa	III 14	GP-4 A	Następn kontrola 2023
18	Kl.Korytarz	H 5	Hydr-25	
19	S-korytarz	H 6	Hydr-25	
20	S-korytarz	H 2	Hydr-25	
21	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			



PAWILON III/EEG				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz	EEG1	GP-4	Następn kontrola 2024
2	P-korytarz	EEG2	GP-4	Następn kontrola 2024
3	P-korytarz	H1	Hydr-25	
4	P-korytarz pralnia	H2	Hydr-25	
5	P-korytarz pralnia	PDB1	GP-4	Następn kontrola 2023
6	P-korytarz pralnia	PDB2	GP-4	Następn kontrola 2023
7	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON IV				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	I-kuchnia	IV 6	GP-4	
2	I-kuchnia	IV 7	GP-4	
3	I-kuchnia	IV 8	GS-5	Następn kontrola 2026
4	I-kuchnia	IV 9	GS-5	Następn kontrola 2026
5	I-kuchnia	IV 10	GP-4	
6	I-kuchnia	IV 11	GP-4	
7	I-zabiegowy	IV 4	GS-5	Następn kontrola 2026
8	I-zabiegowy	IV 2	GP-4	
9	I-zabiegowy	IV 6	GP-4	
10	I-pokój socjalny	IV 12	GS-5	
11	I-pokój socjalny	IV 13	GP-4	
12	I-gabinet lekarski	IV 5	GP-4	
13	P-korytarz	IV 1	GP-4	
14	P-korytarz oddział dzienny	IV14	GP-4	
15	P-korytarz oddział dzienny	IV 15	GP-4	
16	P-pokój badań	IV 16	GP-4	
17	P-kuchnia	IV 17	GP-4	
18	P-kuchnia	IV 18	GS-5	Następn kontrola 2026
19	P-gab lekarski	IV 19	GS-5	Następn kontrola 2026
20	P-gab lekarski	IV 20	GP-4	
21	P-gab oddziałowej	IV 24	GP-4	
22	P-gab oddziałowej	IV 21	GP-4	
23	P-sekretariat	IV 22	GP-4	
24	P-sekretariat	IV 23	GP-4	
25	S-korytarz	IV 28	GS-5	Następn kontrola 2026
26	S-korytarz	IV 27	GP-6	
27	S-korytarz	IV 25	GP-4	
28	S-korytarz	IV 26	GP-4	Następn kontrola 2027
29	S-pom zieleni	IV 29	GS-5	
30	S-pom zieleni	IV 30	GP-4	
31	S-warsztat	IV 31	GP-4	
32	S-warsztat	IV 32	GS-5	Następn kontrola 2027
33	S-warsztat	IV 33	GS-5	Następn kontrola 2027
34	P-Pracownia RTG	IV 34	GP-4	
35	P-Pracownia RTG	IV 35	GP-4	
36	P-Pracownia RTG	IV 36	GS-5	

PAWILON V				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	I-korytarz	V 1	GP 6	
2	I-korytarz	V 2	GP 6	
3	I-korytarz	V 3	GP 6	
4	I-korytarz	H 1	Hydr-25	
5	I-korytarz	H 2	Hydr-25	
6	P-korytarz	V 4	GP 6	
7	P-korytarz	V 5	GP 6	
8	P-korytarz	V 8	GP 6	Następn kontrola 2024
9	P-korytarz	H 3	Hydr-25	
10	P-korytarz	H 4	Hydr-25	
11	S-korytarz	V 6	GP 6	
12	S-korytarz	V 7	GP 6	
13	S-korytarz	V 9	GP 6	Następn kontrola 2024
14	S-korytarz	H5	Hydr-25	
15	S-korytarz	H6	Hydr-25	

PAWILON VI				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-Zabiegowy	VI 1	GP-4	
2	P-Zabiegowy	VI 2	GP-4	
3	P-Zabiegowy	VI 3	GP-4	
4	P-Zabiegowy	VI 4	Koc. Gaś	Bez terminu
5	P-kuchienka oddziałowa	VI 5	GS-5	Następn kontrola 2026
6	P-kuchienka oddziałowa	VI 6	GP-4	
7	P-Kl.schodowa	H 1	Hydr-25	
8	P-Kl.schodowa wew	H 4	Hydr-25	
9	I-Kl.schodowa	H 3	Hydr-25	
10	I-Kl.schodowa wew	H 2	Hydr-25	
11	I-przy hydr	VI 7	GP-4	
12	I-przy hydr	VI 8	GP-4	
13	I-gab Psychologa	VI 10	GP-4	
14	I-gab Lekarski	VI 11	GP-4	
15	I-pom socjalne	VI 9	GS-5	Następn kontrola 2026
16	S-korytarz	VI 12	GP-4	
17	S-korytarz	VI 13	GP-4	

PAWILON VII A				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-gab Terapii	VII A 9	GP 6	Następn kontrola 2023
2	P-gab Terapii	VII A 10	GP 6	Następn kontrola 2023
3	P-korytarz przy psychologu	H15	Hydr-25	Następn kontrola 2023
4	P-Gabinet Terapii	H8	Hydr-25	Następn kontrola 2023
5	P-korytarz	VII A 8	GP 6	Następn kontrola 2023
6	P-korytarz	H7	Hydr-25	Następn kontrola 2023
7	P-część lekarska	VII A 7	GP 6	Następn kontrola 2023- ZAMEK DO WYMIANY
8	P-część lekarska	H 6	Hydr-25	Do remontu
9	P-oddział	VII A 6	GP 6	Następn kontrola 2023- ZAMEK DO WYMIANY
10	P-oddział	H5	Hydr-25	Następn kontrola 2023
11	I-korytarz	H 3	Hydr-25	Następn kontrola 2023
12	I-korytarz	H 4	Hydr-25	Następn kontrola 2023
13	I-korytarz	VII A 4	GP 6	Następn kontrola 2023
14	I-korytarz	VII A 5	GP 6	Następn kontrola 2023
15	I-pok dyżurki pielęgniarek	VII A 3	GP 6	Następn kontrola 2023
16	II-korytarz	H 2	Hydr-25	Następn kontrola 2023
17	II-pok dyżurki pielęgniarek	VII A 2	GP 6	Następn kontrola 2023
18	III-Kl.schodowa	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2023
19	III-Kl.schodowa	VII A 1	GP 6	Następn kontrola 2023
20	S- Numer 1, korytarz	H 11	Hydr-25	Następn kontrola 2023
21	S- Numer 1, korytarz	VII A 13	GP 6	Następn kontrola 2023
22	S- Numer 2, korytarz	H12	Hydr-25	Następn kontrola 2023
23	S- Numer 2, korytarz	VII A 14	GP 6	Następn kontrola 2023
24	S- Numer 2, terapia	VII A 15	GP 6	Następn kontrola 2023
25	S- Numer 2, terapia	H13	Hydr-25	Następn kontrola 2023
26	II- Wieża	VII A 16	GP 6	Następn kontrola 2023
27	II- Wieża	H 16	Hydr-25	Następn kontrola 2023
28	III- Wieża	VII A 17	GP 6	Następn kontrola 2023
29	III- Wieża	H 17	Hydr-25	Następn kontrola 2023
30	S- Numer 1, korytarz	H18	Hydr-25	Następn kontrola 2023
31	S-korytarz	VII A 18	GP 6	

Centrum Radiologii				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz	CR 1	GP-6	Następn kontrola 2023
2	P-korytarz	CR 5	GP-6	Następn kontrola 2023
3	P-korytarz	CR 6	GP-6	Następn kontrola 2023
4	P-korytarz	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2023
5	P-korytarz	H 4	Hydr-25	Następn kontrola 2023
6	P-korytarz	H 6	Hydr-25	Następn kontrola 2023
7	P-pom. sterowni rezonansu	CR 7	GS 5	Następn kontrola 2023
8	S-korytarz	CR 2	GP-6	Następn kontrola 2023
9	S-korytarz	CR 4	GP-6	Następn kontrola 2023
10	S-korytarz	H 2	Hydr-25	Następn kontrola 2023
11	S-korytarz	H 3	Hydr-25	Następn kontrola 2023
12	S- pom techniczno elektryczne	CR 3	GSE-2	Następn kontrola 2023

PAWILON VIII A				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-pok. Socjalny	VIII A 5	GP-4	
2	P-pok. Socjalny	VIII A 6	GS-5	Następn kontrola 2026
3	P-gab.zabiegowy	VIII A 7	GP-4	
4	S-korytarz	VIII A 1	GP-4	
5	S-korytarz	VIII A 2	GP-4	
6	S-szatnia	VIII A 3	GP-4	
7	S-szatnia	VIII A 4	GS-5	Następn kontrola 2026
8	Gabinet lekarski	VIII A 8	GP-4	
9	Gabinet lekarski	VIII A 9	GP-4	

PAWILON VIII B				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	I-Kl.schodowa	VIII B 5	GP-4	
2	P-pok pielęgniarek	VIII B 2	GP-4	
3	P-pok pielęgniarek	VIII B 3	GP-4	
4	P-gab.zabiegowy	VIII B 4	GP-4	
5	P-gab.lekarski	VIII B 1	GS-5	Następn kontrola 2026
6	S-szatnia	VIII B 6	GP-4	

PAWILON IX				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz	IX 1	GP-4	
2	P-korytarz	IX 4	GP-4	
3	P-korytarz przy recepcji	IX 2	GP-4	
4	P-korytarz przy recepcji	IX 3	GP-4	
5	P-korytarz	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2023
6	S-korytarz	H 3	Hydr-25	Następn kontrola 2023
7	S-korytarz	IX 12	GP-4	
8	S-szatnia	IX 11	GP-4	
9	S-fizjoterapii	IX 13	GP-4	
10	I-korytarz	IX 5	GP-4	
11	I-korytarz	IX 6	GP-4	
12	I-korytarz	H 2	Hydr-25	
13	I-korytarz przy windzie	IX 7	GP-4	Następn kontrola 2023
14	I-korytarz przy windzie	IX 8	GP-4	
15	II- klatka schodowa	IX 9	GP-4	
16	II- pok.lekarski	IX 10	GP-4	

PAWILON X				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-pokój pielęgniarek	X 7	X 8	
2	P-korytarz	X 1	GP-4	
3	P-korytarz	X 4	GP-4	
4	P-korytarz	X 2	GP-4	
5	P-korytarz	X 3	GP-4	Następn kontrola 2026
6	P-korytarz	H 1	Hydr-25	Następn kontrola 2024
7	P-korytarz	X 5	GP-4	Następn kontrola 2024
8	P-korytarz	X 6	GP-4	Następn kontrola 2023
9	P-korytarz	X 8	GP-4	Następn kontrola 2024
10	S-korytarz	X 16	GP-4	Następn kontrola 2023
11	S-szatnia	X 10	GP-4	
12	S-szatnia	X 9	GP-4	
13	S-korytarz	X 11	GP-4	Następn kontrola 2024
14	S-korytarz	H 3	Hydr-25	Następn kontrola 2023
15	I-korytarz	X 12	GP-4	
16	I-korytarz	X 13	GP-4	Następn kontrola 2023
17	I-korytarz	H2	Hydr-25	Następn kontrola 2023
18	I-korytarz	X 14	GP-4	Następn kontrola 2023
19	I-korytarz	X 15	GS 5	Następn kontrola 2026

PAWILON X -poradnia odwykowa				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	S-rejestracja	X 16	X 8	budynek w remoncie brak dostępu
2	S-sala terapi 1	X 17	GP-4	budynek w remoncie brak dostępu
3	S-sala terapi 2	X 18	GP-4	budynek w remoncie brak dostępu
4	S-gab terapeutyczny	X 19	GP-4	budynek w remoncie brak dostępu
5	S-gab terapeutyczny	X 20	GP-4	budynek w remoncie brak dostępu

PAWILON XI				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P-korytarz	IP 1	GP-6	Następn kontrola 2024
2	P-korytarz	IP 2	GP-6	Następn kontrola 2024
3	P-korytarz	IP 3	GP-6	Następn kontrola 2024
4	P-korytarz	IP 4	GP-6	Następn kontrola 2024
5	P-korytarz	H1	Hydr-25	Następn kontrola 2024
6	P-korytarz	H2	Hydr-25	Następn kontrola 2024
7	S-korytarz	H3	Hydr-25	Następn kontrola 2024
8	S-korytarz	H4	Hydr-25	Następn kontrola 2024 -Uszkodzone drzwi
9	S-korytarz	IP 5	GP-6	Do remontu
10	S-korytarz	IP 6	GP-6	Następn kontrola 2024
11	I-korytarz	XI 1	GP-6	Następn kontrola 2024- zamek do wymiany
12	I-korytarz	XI 2	GP-6	Następn kontrola 2024- zamek do wymiany
13	I-korytarz	H 5	Hydr-25	Następn kontrola 2024- zamek do wymiany
14	I-korytarz	H 6	Hydr-25	Następn kontrola 2024
15	II-korytarz	H 7	Hydr-25	Następn kontrola 2024
16	II-korytarz	H 8	Hydr-25	Następn kontrola 2024
17	II-korytarz	XI 3	GP-6	Następn kontrola 2024
18	II-korytarz	XI 4	GP-6	Następn kontrola 2024
19	Należy uzupełnić oznakowanie ppoż			

PAWILON XII				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	H1	Hydr-52	Następn kontrola 2022
2	P- korytarz	XII 1	GP-4	
3	P- gab. Lekarski	XII 4	GP-4	
4	P- kuchnia	XII 2	GP-4	
5	P- kuchnia	XII 3	GP-4	
6	P- korytarz	H2	Hydr-25	Następn kontrola 2022
7	P- zabiegowy	XII 5	GP-4	
8	S- magazyn	XII 6	GP-4	

PAWILON XIII				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	XIII 1	GP-4	
2	P- korytarz	XIII 2	GP-4	
3	P- korytarz	XIII 3	GP-4	
4	P- korytarz	XIII 4	GS-5	Następn kontrola 2026
5	S- korytarz	XIII 5	GP-6	
6	S- korytarz	XIII 6	GP-4	

PAWILON XIV				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- gab. Socjalny	XIV 1	GP-4	
2	P- gab. Zabiegowy	XIV 2	GS-5	Następn kontrola 2026
3	P- gab. Lekarski	XIV 5	GP-4	
4	P- gab. Lekarski	XIV 4	GP-4	
5	S- terapia	XIV 3	GP-4	Następn kontrola 2024
6	S- szatnia	XIV 6	GP-4	
7	S- szatnia	XIV 7	GS-5	Następn kontrola 2026
8	I- klatka schodowa	XIV 8	GS-5	Następn kontrola 2027

PAWILON XV				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	XV 1	GS-5	Następn kontrola 2026
2	P- korytarz	XV 2	GS-5	Następn kontrola 2026
3	P- korytarz	XV 3	GS-5	Następn kontrola 2027
4	P- korytarz	XV 4	Hydr-25	
5	P- pok. pielęgniarek	XV 5	GP-4	
6	P- szatnia	XV 6	GP-4	
7	P- część administracyjna	XV 7	GP-6	
8	P- kuchnia	XV 8	GS-5	Następn kontrola 2026
9	P- Gabinet zabiegowy	XV 9	GP-4	
10	Magazyn główny	XV 10	GP-6	

Dział Farmacji				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	DZF 1	GP-6	Następn kontrola 2022
2	P- korytarz	DZF 2	GS-5	
3	P- korytarz	DZF 3	GP-6	
4	P- korytarz	H1	Hydr-52	

Budynek – Administracja				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	II- część mieszkalna	ADM 18	GP-6	Następn kontrola 2024
2	I- korytarz	ADM 7	GP-4	
3	I- korytarz	ADM 8	GP-4	
4	I- korytarz	ADM 9	GP-4	
5	I- korytarz	ADM 10	GP-4	
6	I- biblioteka historyczna	ADM 15	GP-4	
7	P- korytarz prawa str. część podsądna	ADM 3	GP-4	
8	P- korytarz	ADM 1	GP-4	Następn kontrola 2024
9	P- księgowość	ADM 5	GS-5	Następn kontrola 2026
10	P- księgowość	ADM 6	GP-4	
11	P- sekretariat	ADM 4	GS-5	Następn kontrola 2026
12	P- centrala telefoniczna	ADM 2	GS-5	Następn kontrola 2026
13	S- korytarz	ADM 16	GP-6	Następn kontrola 2022
14	S- archiwum	ADM 12	GP-4	Następn kontrola 2024
15	S- archiwum	ADM 13	GP-4	Następn kontrola 2024
16	S- archiwum	ADM 14	GP-4	Następn kontrola 2024
17	S- archiwum	ADM 17	GP-4	Następn kontrola 2022
18	I p. - korytarz przy klat. Schodowej	ADM 11	GP-4	

Pałacyk nad Utrata				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	Scena	PAŁ 8	GP-6	
2	Scena	PAŁ 10	GP-6	
3	Za sceną	PAŁ 11	GS-5	
4	Przejście za sceną	PAŁ 9	GP-6	
5	Pracownia ceramiczna	PAŁ 14	GP-6	
6	Biblioteka lekarska	PAŁ 13	GP-6	
7	Pracownia muzyczna	PAŁ 12	GP-4	
8	Sala owalna	PAŁ 15	GP-4	
9	Hol wejściowy	PAŁ 4	GP-4	
10	Hol wejściowy	PAŁ 3	GP-4	
11	Hol wejściowy	PAŁ 2	GP-4	
12	Hol wejściowy	PAŁ 5	GP-6	
13	Wejście	PAŁ 1	GP-6	
14	Hol za kuchnią	PAŁ 6	GP-6	
15	Kuchnia	PAŁ 7	GS-5	Następn kontrola 2026

Portiernia				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	pomieszczenie	POR 1	GP-6	Następna kontrola 2025

Dział Techniczny				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	DT 1	GP-4	
2	P- korytarz	DT 2	GP-6	
3	P- pomieszczenie	DT 3	GSE- 2	

Magazyn Główny				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- wejście do budynku	MG 7	GS-5	Następn kontrola 2027
2	P- wejście do budynku	MG 1	GP-4	Następn kontrola 2023
3	P- wejście do budynku	MG 2	Koc gaś.	Bez terminu
4	P- wejście do budynku	H1	Hydr-52	
5	P- magazyn	MG 3	GP-4	Następn kontrola 2022
6	P- magazyn	MG 4	GP-4	Następn kontrola 2022
7	P- magazyn	MG 5	GP-4	Następn kontrola 2022
8	P- magazyn	MG 6	GP-4	Następn kontrola 2022
9	S- korytarz	MG 8	GP-4	Następn kontrola 2022
10	S- korytarz	H2	Hydr-52	
11	I- korytarz	MG 9	GP-4	Następn kontrola 2022
12	I- korytarz	MG 10	GS-5	Następn kontrola 2026
13	I- korytarz	H3	Hydr-52	
14	S- archiwum	MG 11	GP-4	Następn kontrola 2023
15	S- archiwum	MG 12	GP-4	Następn kontrola 2023
16	I- archiwum	MG 13	GP-4	Następn kontrola 2023
17	I- archiwum	MG 14	GP-4	Następn kontrola 2023
18	P- magazyn nr 2	MG 15	GP-6	Następn kontrola 2024
19	P- magazyn nr 2	MG 16	GP-6	Następn kontrola 2024

Oddział Dzienny				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	OD 1	GP-6	Następn kontrola 2024
2	P- korytarz	OD 2	GP-6	Następn kontrola 2024

Stacja Uzdatniania Wody				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	SUW 1	GW-6	
2	P- korytarz	SUW 2	GP-6	
3	P- korytarz	SUW 3	GW-6	

Agregaty				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	AGR 1	GS-5	Następn kontrola 2027

Węzeł Ciepły				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	P- korytarz	WC 1	GP-4 A	Następn kontrola 2023

Trafo				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	Trafo	T 1	GP-6	Następn kontrola 2022
2	Trafo	T 2	GP-6	Następn kontrola 2022

Samochody				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2024
2	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2024
3	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2025
4	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2023
5	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2023
6	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2023
7	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2023
8	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2023
9	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2023
10	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2026 – Nowa gaśnica
11	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2026 – Nowa gaśnica
12	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2026 – Nowa gaśnica
13	Samochód		GP-1	Następn kontrola 2026 – Nowa gaśnica

Hydranty zewnętrzne				
LP	miejsce ustawienia gaśnic	Nr gaś.	Typ	Uwagi
1			Hydr-75	

Poprzeglądzie należy dodatkowo wykonać:				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

.....  
(podpis osoby uprawnionej)

Pruszków dn. ....

**PROTOKÓŁ POWYKONAWCZY**

Komisja niniejszym odbiera wykonane prace: Przegląd, wymianę, remoncie gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnieniu oznakowania p.poż, i ewakuacyjnego w obiektach

**Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicz**

w **Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4**, zlecone na podacie postępowania ofertowego nr .....

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplażach po jednym dla każdej ze stron.

**Komisja:**

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....

**Wykonawca:**

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 .....

**Komisja stwierdza wymianę :**

	Nazwa Sprzętu	Ilość do wymiany	Tak/Nie Ilość
<b>I Przegląd sprzętu gaśniczego:</b>			
1	Gaśnica Proszkowa GP-4- przegląd dodatkowy	8 szt	
<b>II Czynności serwisowe i remontowe sprzętu gaśniczego:</b>			
1	Remont gaśnic proszkowych GP - 4	112 szt	
2	Remont gaśnic proszkowych GP - 6	22 szt	
3	Remont gaśnic pianowych GW-6	2 szt	
4	Remont gaśnic śniegowych GS - 5	3 szt	
5	Remont urządzenia gaśniczego GSE-2	1 szt	
6	Próba ciśnieniowa węża hydrantowego	33 szt	



III Czynności dodatkowe		
1	Wymiana Gaśnic GP-1xBC	4 szt
2	Utylizacja Gaśnic GP – 1 BC	4 szt
3	Wymiana Gaśnic GP-4xBC	51 szt
4	Utylizacja Gaśnic GP-4xABC	51 szt
5	Wymiana Gaśnic GP-6xABC	6 szt
6	Utylizacja Gaśnic GP-6xABC	6 szt
7	Wymiana zamka skrzynia hydrantu	6 szt
8	Wymiana węża hydrantowego	5 szt
9	Wymiana prądnicy w hydrancie	3 szt
10	Pokrywa hydrantu zew 75+ uszczelka	4 szt
11	Pokrywa hydrantu zew 110+uszczelka	5 szt
12	Uzupełnienie znaków Ochrony ppoż. i ewakuacyjnych	100 szt
IV Końcowy protokół przeglądu		

**Uwagi:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Podpisy komisji:**

**Komisja:**

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

**Wykonawca:**

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....